Regione Piemonte

CITTA' DI CHIVASSO

Provincia di Torino

Approvazione P.I.P. in Area 5.10 (P.I.S.) del vigente P.R.G.C. (art. 42 della L.R. 56/77 e s.m. e i.)

Approvato con delibera di G.C. n. 229 del 30.10.2014

TAV. 5a		
	Data: **Ottobre 2014**	PLANIMETRIA RETI IMPIANTI ESISTENTI: Rete distribuzione elettrica media tensione
	Scala **1:2000**	

Il Progettista
Arch. Adriano BOSIO - Area edilizia e Territorio

Collaboratori
Arch. M.A. Gallenca
Geom. C. Marini

Rielaborazione grafica: Arch. M.A. Gallenca

LEGENDA LINEA ENEL COMPARTO A

- Conduttura in cavidotto DI 13-09 in PVC tipo media DM35/10/2 con cassonetto di protezione in CLS per rete ENEL.
- Conduttura in cavidotto DI 13-09 in PVC tipo media DM35/10/2 con cassonetto di protezione in CLS per rete ENEL.
- Pozzetto 80x80x80cm con chiusino in ghisa carrabile per rete ENEL.
- n° 2 pozzetti 80x80x80cm con chiusino in ghisa carrabile per rete ENEL.
- Cn Cabina ENEL

LEGENDA LINEA ENEL COMPARTO B

- CONDUTTURA IN CAVIDOTTO DI 23-29 IN PVC TIPO MEDIO (3 TUBI Da 110 mm) CON CASSONETTO DI PROTEZIONE IN CLS PER RETI ENEL.
- CONDUTTURA IN CAVIDOTTO DI 23-29 IN PVC TIPO MEDIO (3 TUBI Da 110 mm) CON CASSONETTO DI PROTEZIONE IN CLS PER RETI ENEL.
- PO POZZETTO IN C.A. (DIMENSIONI 80x40x75 cm) CON CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CARRABILE PER RETI ENEL
- NUOVA CABINA ELETTRICA